SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26476670

Uppdragsgivare

Partille Kommun
Samhällsbygnadskontor/VA-verk.

Brodalsvägen 17
433 82 PARTILLE

Avser

Dricksvattenkontroll — **Råvatten för dricksvattenproduktion**

Anläggning	: Kåsjön VV
Provplats	: Råv,R1
Analysomfattning	: Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-11-02	Ankomstdatum	: 2026-11-02
Provtagningstidpunkt	: 11:05	Ankomsttidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 7.8 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: R1, Råv	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-11-03
Provtagare	: ME		
Fakturareferens	: ZP15273		
Klor, total aktiv, fältmätn.	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 11885:2009	Kisel, Si	1.2	± 0.18	mg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Barium, Ba	11	± 1.7	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Strontium, Sr	25	± 3.8	µg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.80	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	25	± 5	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25° C	9.82	± 0.982	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20° C	6.4	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO3	12	± 1.8	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	5.9	± 1.5	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH4-N	0.022	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH4	0.03	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO2-N	0.0022	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO2	0.007	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.07	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	5.5	± 0.83	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	1.8	± 0.27	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.41	± 0.06	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	1.2	± 0.18	°dH
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.064	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	12	± 1.8	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	9.4	± 1.4	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26476670

Uppdragsgivare

Partille Kommun
Samhällsbygnadskontor/VA-verk.

Brodalsvägen 17
433 82 PARTILLE

Avser

Dricksvattenkontroll — **Råvatten för dricksvattenproduktion**

Anläggning	:	Kåsjön VV
Provplats	:	Råv,R1
Analysomfattning	:	Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2026-11-02	Ankomstdatum	:	2026-11-02
Provtagningstidpunkt	:	11:05	Ankomsttidpunkt	:	2210
Temperatur vid provtagning	:	7.8 °C	Temperatur vid ankomst	:	2 °C
Provets märkning	:	R1, Råv	Laboratorieaktivitet startad	:	2026-11-03
Provtagare	:	ME			
Fakturareferens	:	ZP15273			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:				

Kommentar

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2026-11-11

Kopia sänds till
patrich.bjorklund@partille.se
vattenverket@partille.se
martin.eriksson@partille.se
kristin.everlund@partille.se

Kristina Larsson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26345445

Uppdragsgivare

Partille Kommun
Samhällsbygnadskontor/VA-verk.

Brodalsvägen 17
433 82 PARTILLE

Avser

Dricksvattenkontroll — **Råvatten för dricksvattenproduktion**

Anläggning	: Kåsjön VV
Provplats	: Råv,R1
Analysomfattning	: Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-08-17	Ankomstdatum	: 2026-08-17
Provtagningstidpunkt	: 15:35	Ankomsttidpunkt	: 2310
Temperatur vid provtagning	: 4.7 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: R1	Ansättningsdatum	: 2026-08-18
Provtagare	: AE		
Fakturareferens	: ZP15273		
Klor, total aktiv, fältmätn.	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	5		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2026-08-20

Kopia sänds till
patrich.bjorklund@partille.se
vattenverket@partille.se
martin.eriksson@partille.se
kristin.everlund@partille.se

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.